

ACESSO DE MATÉRIAS À EDIFICAÇÃO	CONFORME PADRONIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS
EXTINTOR PIS	PÓ QUÍMICO SECO - 40BC
EXTINTOR ABC	PÓ ABC - 3A 40BC
EXTINTOR APS	ÁGUA PRESSURIZADA - 3A
EXTINTOR CO2	GÁS CARBÔNICO - 5BC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	IT 18/2011 - CBMSP
HIDRANTES	IT 22 - CBMSP
SALIDA DE EMERGÊNCIA	IT 11/2011 - CBMSP
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	IT 20/2011 - CBMSP





CLASSIFICAÇÃO - Nº. 001/2013 - DAT/CBMSE				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
D	Serviços Profissionais, Pessoais e Técnicos	D-1	Locais para prestação de serviços profissionais ou consultorias de negócios	Escritórios administrativos ou técnicos, consultorias,...

CLASSIFICAÇÃO - TARIFA SEGURO INCÊNDIO DO BRASIL		
Subsídio	Ocupação do Risco	Classe de Ocupação
137	Escritórios	D1

CARGA DE INCÊNDIO (Nº. 001/2013 - DAT/CBMSE)		
Ocupação/uso	Descrição	Carga de Incêndio em MJ/m²
Serviços Profissionais, Pessoais e Técnicos	Escritórios	700

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
Risco	Carga de Incêndio (MJ/m²)
Pequeno	700

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	
Piso	Classe I, II-A, III-A ou IV-A
Parede	Classe I ou II-A
Teto e Forro	Classe I ou II-A



PLANTA BAIXA TÉRREO - SHP E ALARME
ESCALA 1/75

PROJETO EXECUTIVO

DO	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO	31/03/2014
REVISÃO	COMENTÁRIOS	

RESP. PROJETO
RESP. EXECUÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SERGIPE
PROFICRETA

Hmelo
PROJETOS E CONSULTORIA

TECFAL
PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

OBRA: CREMSE LOCAL: RUA BOQUIM, 589, CENTRO, ARACAJU-SE

ASSUNTO: PLANTA BAIXA TÉRREO - SHP/ALARME JOB Nº: FOLHA: **01/05**

RESENHO: MARCELO SOUZA ESCALA(S): 1/75 DATA: 31/03/2014

1.186x90mm