

SELEÇÃO DE EXAUSTORES DE AR

Ambiente	Andar	Vazão calculada (m3/h)	Equipamento selecionado (SICFLUX OU SIMILAR)							
			Modelo	Quantidade	Capacidade (m3/h)	Pressão (mmca)	Duto (pol)	Peso (Kg)	Tensão (V)	Potência (W)
WC MASCULINO PCD	Térreo	485	ACI 150	1	560	56	6	4,36	220	90
WC FEMININO PCD	Térreo	485	ACI 150	1	560	56	6	4,36	220	90
DML	Térreo	504	ACI 150	1	560	56	6	4,36	220	90
ALMOXARIFADO	Térreo	840	ACI 200	1	865	60	8	4,36	220	160
WC MASCULINO COLETIVO	1º Pavimento	851	ACI 200	1	865	60	8	4,36	220	160
WC FEMININO COLETIVO	1º Pavimento	851	ACI 200	1	865	60	8	4,36	220	160
WC MASCULINO PCD	1º Pavimento	385	ACI 125	1	390	35	5	3,14	220	75
WC FEMININO PCD	1º Pavimento	385	ACI 125	1	390	35	5	3,14	220	75
WC PRESIDENTE	1º Pavimento	234	ACI 100	1	235	34	4	3,14	220	75
TOTAL		5020		9						975